



1 Размеры для справок

2 ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за подъемные пластины, расположенные на крышке.

3 Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.

4 Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	1110
Полная трансформатора	5230

				ЖКУИ.672333.019		
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформатор ТМГ-2500		
Разраб.	Изм. Е.Е.					
Проб.	Шаймерденов П.И.					
Т.контр.				Лист	Листов	1
Исполн.	Айтасова А.А.			Модернизация ТОО "УТЗ"		
Утв.	Асан Т.А.					